

**РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
**БЛОКОВ ДВЕРНЫХ МЕТАЛИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ «ПРЕМЬЕРА СТАНДАРТ» И «ПРЕМЬЕРА ПЛЮС»,**  
**ВЫПУСКАЕМОГО СЕРИЙНО ООО «ДорХан 21 век», РОССИЯ**

№ п/п	Наименование основных показателей	Ед. изм.	Нормативный показатель	Результаты испытаний	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Геометрические размеры и характеристика блока (внутреннее заполнение – пенополиуретан высокой плотности 45кг/ м <sup>3</sup> )	мм	980x2050x61	980x2050x61	Соответствует
2.	Приведённое сопротивление теплопередаче	м <sup>2</sup> °С/Вт	не менее 0,40	1,00	Соответствует
2.1.	Класс приведённого сопротивления теплопередаче	класс	не ниже 3	1	Соответствует
3.	Звукоизоляция (снижение воздушного шума)	дБА	не менее 20	32-34	Соответствует
3.1.	Класс звукоизоляции	класс	не ниже 3	1	Соответствует

Руководитель органа

К.В. Кремнев

Эксперт

В.С. Митрохин

