

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.КБ03.В.00400

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0009012

Общество с ограниченной ответственностью "ДорХан - Торговый Дом".  
Адрес: 143002, Московская область, Одинцовский район, с. Акулово, ул. Новая, д. 120.  
ОГРН: 1027739654700.  
Телефон: +74959332400. Факс: +74954401031. E-mail: info@doorhan.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ДорХан - Торговый Дом".  
Адрес: 143002, Московская область, Одинцовский район, с. Акулово, ул. Новая, д. 120.  
ОГРН: 1027739654700.  
Телефон: +74959332400. Факс: +74954401031. E-mail: info@doorhan.ru

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность», 141021, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Благовещенская, дом 15, помещ. XXII. Тел: 8 (499) 343-98-58, e-mail: info@sertifikat-tr.com, ОГРН: 1155029007957, аттестат аккредитации № RA.RU.11КБ03 от 15.12.2016 г, выдан Федеральной службой по аккредитации.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Шторы (экраны, занавесы) автоматические противодымные, марка DoorHan, модель DHSCFP E60, с полотном общей толщиной не менее 0,34 мм из стеклоткани, плотностью не менее 500 г/м<sup>2</sup>, выпускаемые по ТУ 5284-001-18897806-2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): ОКПД2 25.11.23.119

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ; от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ; от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ; от 03.07.2016 г. № 301-ФЗ; от 29.07.2017 г. № 244-ФЗ). ГОСТ Р 53305-2009 «Противодымные экраны. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости конструкции штор по потере целостности – E60.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 18-06-08/1ТР-ИКБС от 08.06.2018 г. Испытательная лаборатория Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный строительный университет» Институт комплексной безопасности в строительстве, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АИ09 от 28.09.2015 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5284-001-18897806-2016.

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДС.ТП.СМ.08208-16 от 18.04.2016 по 18.04.2019, выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ООО "РусПромГрупп", номер аттестата аккредитации СДС.ТП.ОС.001128-16. Решение о подтверждении действия сертификата соответствия системы менеджмента качества от 13.04.2018 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.07.2018 по 04.07.2023

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)



*[Handwritten signature]*  
подпись

И.Б. Илюхин

инициалы, фамилия

*[Handwritten signature]*  
подпись

С.А. Галайчук

инициалы, фамилия