

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-ES.ПБ06.В.01014  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1387086  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Puertas Padilla S.L. Адрес: General Moscardo 4, 30330, El Albujon – Cartagena (MURCIA), Испания. Телефон +34 968 160 092, факс +34 968 160 189.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Puertas Padilla S.L. Адрес: General Moscardo 4, 30330, El Albujon – Cartagena (MURCIA), Испания. Телефон +34 968 160 092, факс +34 968 160 189.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и место нахождения органа по сертификации выдавшего сертификат соответствия)

ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г.Москва, ул. 2-я Институтская, д.6. Телефон (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 Департаментом надзорной деятельности

МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации и позволяющая идентифицировать объект)

Двери противопожарные стальные двупольные, тип FRU64-2L 60 и двери противопожарные стальные двупольные искронедающие, тип FRU64-2L 60 AS (габаритные размеры: высота - от 1500 до 2500 мм; ширина - от 1300 до 2300 мм):

сплошного сечения и с заполнением из жаростойкого стекла «TERMOGLASS EI60» (толщина 28 мм, Puertas Padilla S. L.) менее 25% от площади дверного проема в свету.

Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Предел огнестойкости составляет EI 60 (ГОСТ Р 53307-2009).

код ОК 005 (ОКП)

52 6217

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

7308 30 000 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол сертификационных испытаний № 22 с/ск-2014 от 03.03.2014 г. ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010 г.; акт о результатах анализа состояния производства № 0822 стр/ск/оп от 05.09.2013 г. ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Место нанесения знака обращения на рынке: на изделия, на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 04.03.2014 по 03.03.2019



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации  
*Сазонова*  
подпись, печать, фотография

Л. Н. Сазонова

Эксперт (эксперты)

**PUERTAS PADILLA, S.L.**  
С.И.Ф. В 80.668.602  
С/ General Moscardo, 4  
968 16 00 92  
30330 EL ALBUJON - CARTAGENA

А. В. Ржанковский

